

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΠΥΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ  
Π.Υ. Λευκάδας  
Ταχ. Δ/ση : Θεοδώρου Ν. Φλογαΐτη  
Τηλ: 2645020350  
email:leykada@psnet.gr  
Τ.Κ. : 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ  
Αριθμ. Πρωτ. 1378 Φ.701.14

Λευκάδα 7 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣ: Ζαβιτσάνο Ευστάθιο  
του Γεωργίου  
Σπαρτοχώρι Μεγανησίου  
Τ.Κ. 31083

**ΘΕΜΑ:** «Εξέταση καταγγελίας ».

ΣΧΕΤ. : α) Η υπ' αριθμ. 2114Φ. 701.14/ 17-9-2020 Έγγραφο καταγγελία  
β) Η υπ' αριθμ. 1267Φ. 701.15/ 26-1-2021 Έγγραφο καταγγελία

1. Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) & (β) σχετικών και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος αυτών, σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν έκτακτου έλεγχου στο Δημαρχείο Μεγανησίου ιδιοκτησίας Δήμου Μεγανησίου με **Α.Μ.Π.Υ 63/2017** το οποίο βρίσκεται στην Δ.Κ Κατωμερίου του Δήμου Μεγανησίου, διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Μη ύπαρξη εγκεκριμένης/αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την λειτουργία του ΧΣΚ *Αίθουσα Συνεδριάσεων*.
- Μη τήρησης απαιτούμενων εξόδων/τελικών εξόδων κινδύνου για την λειτουργία του ΧΣΚ *Αίθουσα Συνεδριάσεων*.

2. Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκε στον Δήμο Μεγανησίου Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την 1920 Π.Δ. ΦΕΚ Β 2233/11-6-2020

  
Ο Διοικητής  
Νικόλαος Κ. Χαλκιάς  
Επιπυραγός